



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : rektor@unair.ac.id

PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL **Nomor :68/UN3.24/LL/ULP/2016**

- a. Panitia mengevaluasi administrasinya dengan unsur-unsur sebagai berikut.
- Surat penawaran
 - Surat Jaminan Penawaran
- b. Panitia mengevaluasi persyaratan administrasi dari 3 (tiga) peserta dan semuanya dinyatakan lulus
- c. Kepada peserta yang lulus evaluasi administrasi maka selanjutnya panitia mengevaluasi penawaran teknisnya dengan unsur-unsur sebagai berikut :
- metode pelaksanaan pekerjaan
 - jadwai waktu pelaksanaan pekerjaan
 - jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan
 - spesifikasi teknis
 - personil inti
- d. Panitia mengevaluasi persyaratan teknis dari 3 (tiga) peserta dan dinyatakan 1 (satu) Peserta Lulus dan 2 (dua) peserta Tidak Lulus

No	Peserta Pelelangan	Keterangan
1	CV. SAKA GRAHA NUSANTARA	Dalam Brosur Lift yang ditawarkan door tinggi pintu lift 2100mm tidak sesuai dengan Lampiran Teknis RKS Bab 2.4 poin B bab 2 hal (67-68) yaitu 2300mm
2	PT. PUNDI KENCANA MAKMUR	Dalam Dukungan Lift yang ditawarkan door size 1500mm x 2200mm tidak sesuai dengan Lampiran Teknis RKS Bab 2.4 poin B bab 2 hal (67-68) yaitu 1500mm x 2300mm
3	CV. LASKAR DOEA	LULUS

- e. Panitia mengevaluasi persyaratan Kualifikasi dari 1 (satu) peserta dan Tidak Lulus

No.	Peserta Pelelangan	ALASAN
1	CV. LASKAR DOEA	Pada Dokumen Perijinan KSO Grade Subkualifikasi K2 Tidak Sesuai Dengan yaitu K3

- f. Panitia menyatakan bahwa lelang **PEMBANGUNAN LIFT BARANG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA GAGAL**
- g. Kepada Seluruh Para Peserta Lelang **PEMBANGUNAN LIFT BARANG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA** Atas Partisipasinya diucapkan Terima Kasih

Pokja ULP Jasa Konstruksi/Konsultansi
Universitas Airlangga
Ketua